

СВОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
сокращение производственных затрат по АО "Biokimyo" за 1 квартал 2025 год

№	Наименование органов хозяйственного управления и промышленных предприятий	Объём производ ства (млн сум)	Сокращение затрат, всего	в том числе за счет										косвенных затрат											
				производственных затрат										из них											
				всего	экономиа энергоресурсов	оптимизация затрат на сырьё и материалы	снижение технологических и других потерь	оптимизация численности промышленно производственного персонала	снижение удельных затрат за счёт повышения производительности труда и основных фондов		снижение прочих производственных затрат и эксплуатационных расходов		всего	сокращение расходов на АУП	снижение накладных затрат										
									млн сум	в % затрат	млн сум	в % затрат				млн сум	в % затрат	млн сум	в % затрат	млн сум	в % затрат				
Прогноз на 1 квартал 2025 год																									
1	АО "Biokimyo "	53581	1073,7	6,31	923,68	5,43	243,3	1,43	406,4	2,39	21,54	0,13	162,51	0,95	20,01	0,12	69,90	0,41	150,00	0,88	99,99	0,59	50,01	0,29	
Факт за 1 квартал 2025 год																									
			1562,9	10,98	1272,81	8,94	154,0	1,08	291,93	2,05	11,51	0,08	155,94	1,10	544,720	3,83	114,73	0,81	290,09	2,04	160,6	1,13	129,50	0,91	



Председатель правления АО "Biokimyo"

Главный бухгалтер

Р.А.Аликулов

М.Ю.Каратаева

"Дорожная карта" по снижению себестоимости и энергоёмкости производства, повышение эффективности за I квартал 2025 г
по АО "ВЮКИМУ"

№	Наименование намеренных мероприятий	Ответствен ные исполнители	Срок исполне ния	Экономия				В том числе за счет экономии ТЭР (млн сум)	В том числе															
				прогноз		факт			Природный газ				Электроэнергия				Нефтепродукты				Другие ТЭР			
				млн сум	в % от себесто имости	млн сум	в % от себесто имости		тыс куб.м	млн сум	тыс куб.м	млн сум	тыс кВт.ч	млн сум	тыс кВт.ч	млн сум	тонн	млн сум	тонн	млн сум	тыс литр	млн сум	тыс литр	млн сум
1	Мероприятия по снижению потребления ТЭР			243,31	1,43	153,98	1,08	153,98	108,36	0,15	40,95	0,05	207,50	201,27	161,47	149,47	0,52	7,03	0,36	4,63	150,00	34,86	0,00	0,00
	Всего, в том числе:			1073,67	6,31	1562,92	10,98	164,32	108,36	0,15	40,95	0,05	207,50	201,27	161,47	149,47	0,52	7,03	0,36	4,63	225,48	52,40	37,56	10,34
	Экономия электроэнергии																							
1.1.	В паросиловом цехе приобрести и установить многоступенчатый насос ESB-CVF 45-10T с электродвигателем 37 квт 3000 об/мин взамен насосного агрегата ЦНСГ 180-36 с электродвигателем 55квт 3000об/мин	Глав. энергетик, нач. ПСЦ	2025г	30,56	0,18	23,05	0,16	23,05					31,50	30,56	24,81	23,05								
1.2.	В цехе производства спирта приобрести и установить молотковую дробилку с электродвигателем 160 квт 3000 об/ мин с частотным преобразователем и системой плавного пуска, в замен 2-х молот-ковых дробилок ММ140 с электродвигателем 132 квт 1500	Глав. энергетик, стар технолог цеха водоснабжение	2025г	88,27	0,52	95,20	0,67	95,20					91,00	88,27	103,01	95,20								
1.4.	В целях экономии электроэнергии начать эксплуатацию Соленной Электрической Станции (СЭС) мощностью 300 киловатт	Глав. энергетик	1-2кв 2025г	50,93	0,30	17,25	0,12	17,25					52,50	50,93	18,62	17,25								
1.5.	На участке химводоочистки, целью получения экономии электроэнергии и усовершенствования технологической схемы исключить насос подачи сырой воды 18,5 кВт 1500 об/мин	Глав. энергетик, начальник цехов иучастков		31,52	0,19	13,98	0,10	13,98					32,50	31,52	15,03	13,98								
	Экономия теплоснабжения																							
1.7.	Оптимизация расхода тепловой энергии в цехе производства спирта, за счет использования вторичного энергоресурса теплоты воды после теплообмена при получении сусла. Экономия составит 1% от нормативного расхода	нач. ПСЦ	постоянно	34,86	0,20	0,00	0,00	0,00													150,00	34,86	0,00	0,00
	Экономия газа																							
1.8.	В целях повышения производительности и повышения КПД парового котла ДЕ -25/14ТМ до 93% довести число оборотов электродвигателяВД-10 при заданной частоте 50Гц до 1480 об/мин	Глав. энергетик, нач. ПСЦ	1кв 2025г	0,15	0,001	0,05	0,000	0,05													0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.	В целях сокращения потерь тепла в окружающую среду, произвести обдувку парового котла ДЕ-16/14 ГМ в отдельных местах. Экономия топлива составит 3%.	Глав. энергетик, нач. ПСЦ	1кв 2025г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00
	Экономия бензина и дизельного топлива																							
1.10.	За счет рационального использования маршрутов движения и увеличения загрузки транспортных средств. Сокращения времени работы тепловоза при выполнении маневровых работ. Снизить расход. бензина и дизельного топлива на 6,5 %, в т.ч.	Нач. транс-портного цеха	постоянно	7,03	0,04	4,46	0,03	4,46									0,52	7,03	0,36	4,63				

[illegible]

